



Ruokolahden kunta  
Tekniset palvelut  
Toritie 6 A  
56100 RUOKOLAHTI



Tilausno 169678 (UIM-RUOK/RASILA), saapunut 15.6.2021, näytteet otettu 15.6.2021 (8:30)  
Näytteenottaja: SVYT AE ja JP

## NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
5544	Rasilan uimaranta

## MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	5544
Uimareita	kpl	0
Arvio levähaitasta asteikolla 0-3		0
Lämpötila	°C	17,4
*Kolif.bakt.36°C (Colilert)	MPN/100ml	17
*Escherichia coli (Colilert)	MPN/100ml	1
*Enterokokit 36°C varmistettu	pmy/100ml	0

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

\*) Finas-akkreditoitu menetelmä, z) DAkkS-akkreditoitu, Ꞥ) alihankinta, Mittausepävarmuutta ei huomioida lausunnossa, ellei sitä erikseen mainita.

## LAUSUNTO

Tutkimushetkellä uimaveden laatu täyttää uimavedelle annetut laatuvaatimukset.

Sisämaan uimavesille asetetut toimenpiderajat:

Suolistoperäiset enterokokit 400 pmy/100ml  
Escherichia coli 1000 MPN/100ml

Arvosteluperuste: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008.

LIITTEET: Menetelmä- ja tutkimuslaitostiedot

Marjo Kainulainen  
kemisti

Tässä tutkimusraportissa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa.  
Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, tutkimuslaitos- ja mittausepävarmuustiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite  
Hietakallionkatu 2  
53850 LAPPEENRANTA

Postiosoite  
PL 17  
53851 LAPPEENRANTA

Puhelin  
\*044 761 9260

Sähköposti  
marjo.kainulainen@svsy.fi

Alv.rek.  
Y-tunnus 2127558



## TIEDOKSI

Imatran seudun ympäristötoimi/Kaittola Helena  
Imatran seudun ympäristötoimi/Terveysvalvonta  
Ruokolahden kunta/Jesse Kotiranta  
Ruokolahden kunta/Antti Suvanto  
Ruokolahden kunta/Jari Leppänen  
Ruokolahden kunta/Kirjaamo  
Ruokolahden kunta/Urheilukenttä



---

## MENETELMÄTIEDOT

---

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Uimareita	(TL29)
Arvio levähaitasta asteikolla 0-3	(TL29)
Lämpötila	(TL29)
*Kolif.bakt.36°C (Colilert)	SFS-EN ISO 9308-2 (2014) (TL29)
*Escherichia coli (Colilert)	SFS-EN ISO 9308-2 (2014) (TL29)
*Enterokokit 36°C varmistettu	SFS-EN ISO 7899-2 (2000) (TL29)

---

## TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

---

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL29	Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

---